



221512110261

正本



2407050L

检测报告

检测对象: 地下水

委托单位: 山东五维阻燃科技股份有限公司

委托单位地址: 桓台县索镇镇兰雅路刘家村 215 号

委托日期: 2024 年 08 月 23 日

报告日期: 2024 年 09 月 06 日

山东博谱检测科技有限公司

(加盖检测专用章)






检测报告

报告编号：2407050L 号

第 1 页 共 6 页

委托单位	山东五维阻燃科技股份有限公司		
委托单位地址	桓台县索镇镇兰雅路刘家村 215 号	检测类别	例行检测
联系人	董经理	联系电话	18369932783
采样单位	山东博谱检测科技有限公司	环境条件	检测环境符合要求
分析日期	2024.08.24~2024.08.28	接样日期	2024.08.24
样品数量	水样：塑料瓶 5 个×3； 玻璃瓶 7 个×3。		
样品状态	1#水样：液态、无色、无异味； 2#、3#水样：液态、浅黄色、无异味。		
判定依据	/		
结 论	不作判定。		
编制人：	刘雪莹		
审核人：	戴夫娟		
批准人：	李绍荣		
	<div style="text-align: right;">  检验检测专用章 签发日期 2024 年 09 月 06 日 </div>		



检测报告

报告编号：2407050L 号

第 2 页 共 6 页

一 水质检测结果

采样日期			2024.08.24		
点位			1#	2#	3#
样品编号			2407050LS001	2407050LS002	2407050LS003
序号	检测项目	单位	检测结果		
1	色度	度	5L	5	5L
2	嗅和味	无量纲	无	无	无
3	浑浊度	NTU	0.5L	0.5L	0.5L
4	肉眼可见物	无量纲	无	无	无
5	pH 值	无量纲	7.6	7.5	7.2
6	总硬度	mg/L	814	216	651
7	溶解性总固体	mg/L	2.58×10^3	517	1.55×10^3
8	硫酸盐	mg/L	519	77	178
9	氯化物	mg/L	157	20.0	191
10	铁	mg/L	0.08	0.03L	0.03L
11	锰	mg/L	0.02	0.02	0.01L
12	铜	mg/L	0.2L	0.2L	0.2L
13	锌	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L
14	铝	mg/L	0.008L	0.012	0.010
15	挥发性酚类	mg/L	0.0003L	0.0003L	0.0003L
16	阴离子表面活性剂	mg/L	0.050L	0.050L	0.050L
17	耗氧量	mg/L	1.40	0.94	0.91
18	氨氮	mg/L	0.033	0.065	0.040
19	硫化物	mg/L	0.003L	0.018	0.003L
20	钠	mg/L	146	61.9	85.7
21	亚硝酸盐（以 N 计）	mg/L	0.003L	0.011	0.003L
22	硝酸盐（以 N 计）	mg/L	17.4	0.7	15.1
23	氰化物	mg/L	0.002L	0.002L	0.002L
24	氟化物	mg/L	0.61	0.36	0.84
25	碘化物	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L



检测报告

报告编号：2407050L 号

第 3 页 共 6 页

采样日期			2024.08.24		
点位			1#	2#	3#
样品编号			2407050LS001	2407050LS002	2407050LS003
序号	检测项目	单位	检测结果		
26	汞	µg/L	0.10	0.04L	0.22
27	砷	µg/L	2.0	3.7	2.2
28	硒	µg/L	1.1	1.3	1.1
29	镉	µg/L	0.5L	0.5L	0.5L
30	六价铬	mg/L	0.009	0.004L	0.008
31	铅	µg/L	2.5L	2.5L	2.5L
32	三氯甲烷	µg/L	0.4L	0.4L	0.4L
33	四氯化碳	µg/L	0.4L	0.4L	0.4L
34	苯	µg/L	0.4L	0.4L	0.4L
35	甲苯	µg/L	0.3L	0.3L	0.3L
36	石油类	mg/L	0.01L	0.01L	0.01L
备注	“L”表示未检出。				

二 检测依据、使用仪器及检出限

样品类别	分析项目	标准名称及代号	仪器设备	检出限
地下水	色度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 4.1 铂-钴标准比色法 GB/T 5750.4-2023	/	5 度 最低检测色度
	臭和味	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 6.1 嗅气和尝味法 GB/T 5750.4-2023	/	/
	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 5.1 散射法-福尔马肼标准 GB/T 5750.4-2023	HI93703 浊度仪 A-04-04	0.5NTU 最低检测 浑浊度
	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 7.1 直接观察法 GB/T 5750.4-2023	/	/
	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	PHBJ-260 便携式 pH 计 B-03-03	/



检测报告

报告编号：2407050L 号

第 4 页 共 6 页

样品类别	分析项目	标准名称及代号	仪器设备	检出限
地下水	总硬度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2023	滴定管	1.0mg/L 最低检测 质量浓度
	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 11.1 称量法 GB/T 5750.4-2023	ME204E 分析天平 A-11-02	/
	硫酸盐	水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法(试行)HJ/T 342-2007	TU-1810PC 紫外可见分光 光度计 A-10-01	8mg/L 检测下限
	氯化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 5.1 硝酸银容量法 GB/T 5750.5-2023	滴定管	1.0mg/L 最低检测 质量浓度
	铁	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989	TAS-990AFG 原子吸收分光 光度计 A-01-01	0.03 mg/L
	锰	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989	TAS-990AFG 原子吸收分光 光度计 A-01-05	0.01 mg/L
	铜	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 7.2 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2023	TAS-990AFG 原子吸收分光 光度计 A-01-01	0.2mg/L 检测下限
	锌	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 8.1 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2023	TAS-990AFG 原子吸收分光 光度计 A-01-05	0.05mg/L 检测下限
	铝	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 4.1 铬天青 S 分光光度法 GB/T 5750.6-2023	TU-1810PC 紫外可见分光 光度计 A-10-01	0.008mg/L 最低检测 质量浓度
	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法（方法 1 萃取法） HJ 503-2009		0.0003 mg/L



检测报告

报告编号：2407050L 号

第 5 页 共 6 页

样品类别	分析项目	标准名称及代号	仪器设备	检出限
地下水	阴离子表面活性剂	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 13.1 亚甲基蓝分光光度法 GB/T 5750.4-2023	TU-1810PC 紫外可见分光光度计 A-10-01	0.050mg/L 最低检测质量浓度
	耗氧量	生活饮用水标准检验方法 第 7 部分：有机物综合指标 4.1 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T 5750.7-2023	滴定管	0.05mg/L 最低检测质量浓度
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	TU-1810PC 紫外可见分光光度计 A-10-01	0.025 mg/L
	硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226-2021	TU-1810PC 紫外可见分光光度计 A-10-01	0.003 mg/L
	钠	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 25.1 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2023	TAS-990AFG 原子吸收分光光度计 A-01-01	0.01mg/L 最低检测质量浓度
	亚硝酸盐 (以 N 计)	水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB/T 7493-1987	TU-1810PC 紫外可见分光光度计 A-10-01	0.003mg/L 最低检出浓度
	硝酸盐 (以 N 计)	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 8.2 紫外分光光度法 GB/T 5750.5-2023	TU-1810PC 紫外可见分光光度计 A-10-01	0.2mg/L 最低检测质量浓度
	氰化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 7.1 异烟酸-吡啶啉酮分光光度法 GB/T 5750.5-2023	TU-1810PC 紫外可见分光光度计 A-10-01	0.002mg/L 最低检测质量浓度
	氟化物	水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法 HJ 488-2009	TU-1810PC 紫外可见分光光度计 A-10-01	0.02 mg/L



检测报告

报告编号：2407050L 号

第 6 页 共 6 页

样品类别	分析项目	标准名称及代号	仪器设备	检出限
地下水	碘化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 13.2 高浓度碘化物比色法 GB/T 5750.5-2023	TU-1810PC 紫外可见分光光度计 A-10-01	0.05mg/L 最低检测 质量浓度
	汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	PF51 原子荧光光度计 A-01-02	0.04μg/L
	砷			0.3μg/L
	硒			0.4μg/L
	镉	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 12.1 无火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2023	TAS-990AFG 原子吸收分光光度计 A-01-01	0.5μg/L 最低检测 质量浓度
	六价铬	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 13.1 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 5750.6-2023	TU-1810PC 紫外可见分光光度计 A-10-01	0.004mg/L 最低检测 浓度
	铅	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 14.1 无火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2023	TAS-990AFG 原子吸收分光光度计 A-01-05	2.5μg/L 最低检测 质量浓度
	三氯甲烷	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	GCMS-QP2010SE 气相色谱质谱分析仪 A-02-04	0.4μg/L
	四氯化碳			0.4μg/L
	苯			0.4μg/L
	甲苯			0.3μg/L
石油类	水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）HJ 970-2018	TU-1810PC 紫外可见分光光度计 A-10-01	0.01 mg/L	

-----以下空白-----



检测报告说明

- 1、报告没有加盖我公司检测专用章及骑缝章，报告无效。
- 2、报告内容需填写齐全，无报告批准人签字无效。
- 3、报告需填写清楚，涂改无效。
- 4、由委托单位自行采集的样品，报告仅对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。
- 5、委托方提供的信息影响结果有效性时，我公司不对该结果负责。
- 6、未经我公司书面批准，不得部分复制本报告。
- 7、委托方如对检测报告有异议，请于收到本报告之日起十五日内向我公司提出，逾期不予受理。
- 8、我公司竭诚为您服务，真诚欢迎用户提出宝贵意见。